

支店長・営業所長様

工場生産品支援 G

ダイヤフラム式ブロワーの電磁開閉器設定および
支店・営業所携帯番号表の送付

1.ダイヤフラム式ブロワーの電磁開閉器設定

電磁開閉器の設定の仕様変更についてご案内します。

■電磁開閉器設定

適用型式	LW-250N～250N、300AB、350AB				
変更前			変更後		
◎電磁開閉器の設定電流値			◎電磁開閉器の設定電流値		
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz
LW-150N	2.0	2.0	LW-150N	2.5	2.5
200N	2.7	2.7	200N	3.3	3.3
250N	3.9	4.0	250N	4.5	4.6
300	B3.2	A3.2	300	B3.8	A4.0
350	B4.1	A4.3	350	B4.7	A5.2
変更理由および経緯					
中間槽+原水ポンプ槽の組み合わせにおいて、制御盤を利用する際、LW 型の電磁開閉器の設定電流値を、仕様書の 20kPa 時の電流値としていたが、実現場において 20kPa より低圧で運転される場合があり、電流値が設定電流値を超過し過負荷が発生することが数件確認された。 そのため、設定電流値を 10kPa 時の電流値とし、現場の実情に合わせることにする。 なお、LW 型の仕様書において使用圧力範囲は 0～30kPa となっているため、10kPa の設定においても問題はない。					
実施日	次回、制御盤製造分より				

2.支店・営業所携帯番号表送付

支店・営業所携帯番号表を改訂しましたので送付いたします。

以上